



Principales

Gamme de produits	Mureva BOX
Fonction produit	Boîtier de distribution
Nuance de la couleur	Gris RAL 7035
Quantité par lot	1 pièce

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Vissé couvercle
Dimension de base	275 x 225 x 120 mm
Nombre d'entrée de câble	16 grommets Ø 32 mm 4 grommets Ø 40 mm
Matière	Polypropylène couvercle SBS (styrène butadiène styrène) passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II selon IEC 536
Hauteur	125 mm
Largeur	295 mm
Profondeur	245 mm
Poids	0,932 kg

Environnement

température de fonctionnement	-25...40 °C
degré de protection IP	IP55 selon IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 selon EN 50102
tenue au feu	750 °C
normes	EN 60670
certifications du produit	CE
caractéristique d'environnement	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.