



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	DB60
Fonction produit	Disjoncteur différentiel
Position de l'appareillage dans l'installation	En tête d'installation
Description des pôles	1P + N
In courant assigné d'emploi	45 A
Type de réglage	45 A correspondant à une puissance de 9 kVA 30 A correspondant à une puissance de 6 kVA 15 A correspondant à une puissance de 3 kVA
Sensibilité du différentiel	500 mA
Temporisation du différentiel	Sélectif
Classe de différentiel	Type A
Position du pôle neutre	Gauche
Normes	NF C 62-411
Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 11015B
Labels qualité	NF
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de réseau	CA
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Fonction disponible	Ouverture du capot seulement ds OPEN position du disjoncteur

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz se conformer à NF C 62-411
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Indépendant de la tension
Pouvoir de coupure	2 kA
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Support de montage	Platine de montage
Hauteur	209 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	73 mm
Durée de vie mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	1000 cycle se conformer à NF C 62-411
Prévision de verrouillage	Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm
Description des verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF
Mode de raccordement	Bornes d'orientation avec un angle de 30° ; section de câble : 2,5...25 mm ²
Couple de serrage	Power terminals : 4 N.m Réglage : 1 N.m
Protection fuite à la terre	Intégré

Environnement

degré de protection IP	IP40 face avant
compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique se conformer à IEC 6100-4-11 décharge dans l'air 15 kV Décharge électrostatique se conformer à IEC 61000-4-3 décharge par contact 8 kV

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à IEC 61000-4-4 80 MHz...6 GHz se conformer à critère A 20 V/m
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à IEC 61000-4-5 se conformer à critère A 4,5 kV
Test d'immunité aux surtensions se conformer à IEC 61000-4-6 mode commun se conformer à critère A 5 kV
Test d'immunité aux surtensions se conformer à IEC 61000-4-8 mode différentiel se conformer à critère A 5 kV
Perturbations RF transmises par conduction se conformer à IEC 61000-4-16 0,15 à 80 MHz se conformer à critère A 20 V
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation se conformer à EN 55022-11 1 minute se conformer à critère A 400 A/m
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation se conformer à EN 55022-11 3 s se conformer à critère A 1000 A/m

humidité relative	90 % (40 °C)
température de fonctionnement	-20...55 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1642 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------